

# 再処理工場における定型的保守作業 (No. 2-D-19)

<b>件名</b>	ガラス溶融炉における結合装置の結合不良に伴う復旧作業													
<b>事象の概要</b> (1) 対象場所: 機器 (2) 設備の概要 (3) 保守理由	高レベル廃液ガラス固化建屋(セル内): ガラス溶融炉結合装置 溶融ガラスを注入するガラス固化体容器(キャニスター)とガラス溶融炉を接続する装置。接続は、結合装置の駆動用圧縮空気の給排気によって行う。 ガラス溶融炉結合装置の給排気系統切替用三方弁の故障による結合不能。													
<b>保守作業の概要</b>	<p>(1) 保守作業手順に従い直接保守にて、故障した三方弁を予備品と交換する。</p> <p>(2) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</p>													
<b>保守方式</b>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 遠隔保守</td> <td><input type="checkbox"/> 遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/> 運転操作</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 直接保守</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守</td> <td><input type="checkbox"/> セル内作業</td> <td><input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 非管理区域内保守</td> <td><input type="checkbox"/> グローブボックス内作業</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> 遠隔保守 + 直接保守</p>		<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作											
<input checked="" type="checkbox"/> 直接保守	<input checked="" type="checkbox"/> 管理区域内保守	<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業											
	<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守	<input type="checkbox"/> グローブボックス内作業	<input checked="" type="checkbox"/> その他管理区域内作業											

