

再処理工場における定型的保守作業（No. 2-D-41）

件名	流量調節計の故障に伴う復旧作業																				
事象の概要	<p>(1) 対象場所: 機器 精製建屋(管理区域内): 逆抽出器の流量調節計</p> <p>(2) 設備の概要 核分裂生成物等を取り除いた後の有機溶媒中のウランに硝酸を接触させ、ウランを硝酸溶液に移行させる逆抽出器において、硝酸の供給流量を調節する計器。</p> <p>(3) 保守理由 硝酸供給の流量調節計の故障。 ※他の建屋も含め同種の機器においても、同様の保守を行う。</p>																				
保守作業の概要	<p>(1) 故障した流量調節計を取り外し、保守作業手順に従い直接保守にて、予備の部品(流量計等)と交換する。</p> <p>(2) 作動確認を行い、操作手順に従い運転を再開する。</p>																				
保守方式	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/>遠隔保守</td> <td><input type="checkbox"/>遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/>移動式遠隔操作</td> <td><input type="checkbox"/>運転操作</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>■直接保守</td> <td><input type="checkbox"/>セル内作業</td> <td><input type="checkbox"/>グリーンハウス内作業</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><input type="checkbox"/>■管理区域内保守</td> <td><input type="checkbox"/>■その他管理区域内作業</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><input type="checkbox"/>非管理区域内保守</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><input type="checkbox"/>遠隔保守+直接保守</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作	<input checked="" type="checkbox"/> ■直接保守		<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業			<input type="checkbox"/> ■管理区域内保守	<input type="checkbox"/> ■その他管理区域内作業			<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守		<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守			
<input type="checkbox"/> 遠隔保守	<input type="checkbox"/> 遠隔操作	<input type="checkbox"/> 移動式遠隔操作	<input type="checkbox"/> 運転操作																		
<input checked="" type="checkbox"/> ■直接保守		<input type="checkbox"/> セル内作業	<input type="checkbox"/> グリーンハウス内作業																		
		<input type="checkbox"/> ■管理区域内保守	<input type="checkbox"/> ■その他管理区域内作業																		
		<input type="checkbox"/> 非管理区域内保守																			
<input type="checkbox"/> 遠隔保守+直接保守																					

保守作業の対象

